Rivne Standard Metrology
Since 1939

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

1O190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за № UA.1O190.00012-22
Зарегистрирован в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 20 січня 2022 до 13 вересня 2024
Срок действия с / *Term of validity is from*

Продукція
Продукция/
Production

Арматура трубопровідна (крани кульові, вентилі прохідні, вентилі прохідні із випускним клапаном, штуцери з випускним вентилем, зворотні клапани) із поліпропілену PP-R (ПП-80 тип 3) та PP-RCT (тип 4) номінальним зовнішнім діаметром dn=16-63 мм, для будівництва мереж стисненого повітря, холодного (в тому числі господарського, питного водопостачання), гарячого водопостачання та водяного опалення будинків та споруд.

8481
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво", п.п. 27.2.2, 27.2.3;
ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування", додаток Г (п. Г.1.4) в умовах рядка Таблиці 13 ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (165 годин при температурі 95°С);
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT) "Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги", п. 4 (Таблиця 1, рядки 1, 2, 3).

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

Компанія "WAVIN Czechia s.r.o.", CZ-277 13, Kostelec nad Labem, Rudec 848, Czech Republic (Чеська Республіка).

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Компанія "WAVIN Czechia s.r.o.", CZ-277 13, Kostelec nad Labem, Rudec 848, Czech Republic (Чеська Республіка).

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Арматура трубопровідна (крани кульові, вентилі прохідні, вентилі прохідні із випускним клапаном, штуцери з випускним вентилем, зворотні клапани) із поліпропілену PP-R (ПП-80 тип 3) та PP-RCT (тип 4) номінальним зовнішнім діаметром dn=16-63 мм, для будівництва мереж стисненого повітря, холодного (в тому числі господарського, питного водопостачання), гарячого водопостачання та водяного опалення будинків та споруд, що виготовляється серійно з 14.09.2021р. до 13.09.2024р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією два рази за період дії сертифікату.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне, вул. Замкова, 31,
Моб. +38 (067) 360-45-52, +38 (0362) 62-09-81
e-mail: rivnebudcert@gmail.com
атестат акредитації № 1O190 чинний до 05.02.2025р.

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 689 від 04.10.2021р. ВЦ ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації НААУ № 2O238 чинний до 25.12.2024р.;
Акту обстеження виробництва №278-281-Б/Д від 09.09.2021 року.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

А.І. Камінський
(підпис, ініціали, прізвище)/ (подпись, инициалы, фамилия)/ *(signature, initials, family name)*

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52